



УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ ООШ им. В.А. Секина  
п. Шарова Белинского района  
Пензенской области

*Г.В. Канисева*  
Г.В. Канисева

Приказ № 56 от 19 сентября 2016 года

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг  
в сфере образования (далее-услуги)

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляются услуги

442275 Пензенская область Белинский район п. Шарово, ул. Новая, д. № 7

Наименование предоставляемых услуг:

реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего (образования)

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1544,7 кв. м

- земельный участок: 47,59 кв. м

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению:

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени героя Советского Союза В.А. Секина п. Шарова Белинского района Пензенской области (МОУ ООШ им. В.А. Секина п. Шарова Белинского района Пензенской области)

2. Филиал Муниципального общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы имени героя Советского Союза В.А. Секина п. Шарова Белинского района Пензенской области детский сад п. Шарова

Адрес места нахождения организации:

442275, Пензенская область, Белинский район, п. Шарово, ул. Новая, д. № 7

Основание для пользования объектом: оперативное управление

Форма собственности: муниципальная

Административно-территориальная подведомственность муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: отдел образования администрации Белинского района Пензенской области

442250, Пензенская область, город Белинский, Комсомольская площадь, д. № 19.

## II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: образование

Плановая мощность: пропускная способность 100 человек

Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно

Категория обслуживаемого населения по возрасту: дети

Категории обслуживаемых

инвалидов: \_\_\_\_\_

## III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	-
2	сменные кресла-коляски	-
3	адаптированные лифты	-
4	поручни	-
5	пандусы	+
6	подъемные платформы	-
7	раздвижные двери	-
8	доступные входные группы	-
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	-
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	-
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения.	-
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации – звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполняемыми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	-
14	иные	

**IV. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	+
3	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
4	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+
5	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	+
6	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	-
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	-
8	Обеспечение допуска на объект, в котором	-

	предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
10	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	-
11	Обеспечение предоставления услуг тьютора	+
12	иные	

**V. Предполагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для проведения объекта в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки выполнения
1	2	4
1	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всем пути движения (установить указатели направления движения к доступному входу в здание).	по мере поступления финансирования
2	Предусмотреть тактильные напольные указатели за 60 см перед лестницей вверх и вниз, применить различный по цвету материал ступеней.	по мере поступления финансирования
3	Предусмотреть наличие подъемника, дублирующего внутреннюю лестницу. Свободное пространство перед подъемными платформами должно составлять не менее 1,6x1,6 м.	по мере поступления финансирования
4	У дверей санитарно-гигиенического помещения следует предусмотреть специальный знак (в том числе рельефный) на высоте 1,35 м, оборудовать доступную кабину	по мере поступления финансирования

5	<p>системой тревожной сигнализации, обеспечиваю связь с помещение постоянного дежурного персонала.</p> <p>В универсальной кабине следует предусмотреть установку откидных опорных поручней.</p>	
---	---	--